Баштечківська сільська рада
19222Черкаська область,
Уманський район,
С.Баштечки,
вул. Миру, буд. 8
bashtechki@ukr.net

Повідомляємо, що відповідно до протоколу засідання архітектурно – містобудівної ради від 25.09.2026 № 7, до проекту "Детальний план території земельної ділянки за межами с. Баштечки, Баштечківської сільської ради, Уманського району, Черкаської області, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій " внесені такі зміни:

1. Детальний план доповнено нормативно - правовими актами (див. ст. 18 пояснювальної записки до проекту детального плану).

2. Оскільки комплекс сонячної електростанції повністю автономний, і не потребує постійного перебування працівників, забезбечення питною водою та водовідведенням не є необхідним.

3. Замінено ЛОС на дренажні траншеї , та вказано обмеження від дренажної траншеї до фундаменту будівлі-3м, до фундаменту огорожі-1м (ДБН Б.2.2-12:2019 додаток И.1).

Відстань від відкритої автостоянки до вікон житлових (15м) та громадських будівель (10м ) Додаток № 10 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, наказ від 19.06.96 р. № 173. (Див. арк 4 графічних матеріалів та ст.10 пояснювальної записки).

Санітарно-захисна зона ТП та розподільчих пунктів (10м ) до житла та 3 м від огорожі до будівель. (Див. арк 4 графічних матеріалів та ст.10 пояснювальної записки).

4. Відповідно до ТЕП проекту питома вага озеленення становить 12%, тому вносити зміни до проєкту ДПТ не потрібно.

5. Позначено місце забору води для пожежних потреб (див. арк. 1графічних матеріалів.

Архітектор _____ В. Прищепов
тел. +38 067 472 05 13